

MODE OPERATOIRE MAINTENANCE

INdium E6 AFFF HP - INdium E9 AFFF HP

INdium E6 AFFF HP

Extincteur à eau pulvérisée :
4,98 l d'eau,
0,18 l SC6 en flacon
et 0,84 l INILAM A

34 A / 233 B



N° de certification NF :
EA6 325 858

INdium E9 AFFF HP

Extincteur à eau pulvérisée :
7,56 l d'eau,
0,18 l SC6 en flacon
et 1,26 l INILAM A

43 A / 233 B



N° de certification NF :
EA9 329 859



| | | |
|--------|----------|------------------------|
| P0J319 | A | KIT TETE |
| - | B | SCELLE PLASTIQUE |
| P0J241 | C | SECURITE BLEU |
| P0J242 | D | CANNE |
| P0J254 | E | DIFFUSEUR |
| P0J210 | F | JOINT 13X2 DIFFUSEUR |
| P0J211 | - | ROULEAU ADHESIF |
| P0J212 | H | KIT PERCUTEUR |
| P0J255 | I | JOINT 12x1,5 DIFFUSEUR |
| P0J258 | J | SPARKLET 45G (E6) |
| P0J288 | J | SPARKLET 120G (E9) |
| P0J215 | K | JOINT 14X2 SPARKLET |
| P0J267 | L | FLACON 180ML AFFF-SC6 |
| P0J217 | M | TUBE PLONGEUR (E6) |
| P0J227 | M | TUBE PLONGEUR (E9) |

| | | |
|--------|----------|-----------------------------|
| P0J208 | N | BOUCHON ROUGE |
| P0J320 | O | KIT FLEXIBLE |
| P0J321 | P | EMBASE (E6) |
| P0J323 | P | EMBASE (E9) |
| P0J220 | Q | SUPPORT MURAL |
| P0J221 | R | JOINT 60X40 TETE |
| P0J222 | S | JOINT 11X1,5 FLEXIBLE |
| - | T | TEMOIN OUVERTURE |
| P0J224 | U | OPERCULE EAU |
| P0J257 | V | ADAPTATEUR FLACON (E6) |
| P0J322 | V | ADAPTATEUR FLACON (E9) |
| P03386 | - | FLACON 0,84 L INILAM A (E6) |
| P03387 | - | FLACON 1,26 L INILAM A (E9) |
| P0J158 | - | GOUPILLE POIGNEE |
| P0J249 | - | BAGUE DE TETE |

Nota : dans ce mode opératoire, les articles et outillages sont identifiés avec un code comportant le préfixe P0. Le même article / outillage peut être identifié sans ce préfixe.



Accédez à la dernière version applicable de ce document sur le site internet de Chubb France (<https://www.chubbfiresecurity.com/fr/fr/>) rubrique « Bibliothèque documents » ou en scannant le QR code ci-contre.
Catégorie : Extincteurs / Modes opératoires de maintenance.



La vérification des extincteurs nécessite au préalable une connaissance de la norme NF S61-919 et du guide pratique pour la maintenance des extincteurs portatifs, mobiles et fixes.

Ce document précise également les numéros utilisés dans la norme NF S61-919, annexes B, C et D.

Les précisions mentionnées dans cette procédure représentent les particularités des extincteurs de la gamme INDIUM E6-E9 AFFF HP.

La vérification est effectuée par une personne compétente possédant de préférence le CAP d'agent vérificateur d'appareil extincteur.




Les valeurs des performances et les caractéristiques techniques qui ont servi de base à la certification doivent être conservées lors de la maintenance. C'est pourquoi il ne faut utiliser que les agents extincteurs, les agents propulseurs et les pièces de rechange identifiés par la certification.

Cet extincteur est mis sous pression au moment de l'emploi.

Avant toute opération d'ouverture de l'appareil, s'assurer de l'absence de pression (même résiduelle) en actionnant la soufflette, en particulier si le scellé ou le dispositif de sécurité sont absents.

Après chaque usage, même partiel, l'appareil doit faire l'objet d'un rechargement.


OUTILLAGES SPECIFIQUES NECESSAIRES

| | | | | | |
|--------|--------------|---|--------|-----------------|---|
| P0J340 | CLÉ TRICOISE |  | P0J159 | CHASSE GOUPILLE |  |
| P0J358 | CLÉ EQUERRE |  | | | |

PROCEDURES DE MAINTENANCE ANNUELLE (TABLEAU B1 DE LA NF S61-919)

| | |
|-----|---|
| N°1 | Contrôler le dispositif de sécurité et les scellés (NF S61-919 / Tableau B1 / N°1). La couleur des scellés (B) peut être différente chaque année. |
| ▼ | |
| N°2 | Examiner l'extérieur de l'extincteur portatif (NF S61-919 / Tableau B1 / N°3). Pas de particularité. |
| ▼ | |
| N°3 | Contrôler la lance et la soufflette (NF S61-919 / Tableau B1 / N°5). Pas de particularité. |
| ▼ | |
| N°4 | Vérifier les instructions de fonctionnement (NF S61-919 / Tableau B1 / N°6). Pas de particularité. |
| ▼ | |
| N°5 | Ouvrir l'extincteur portatif (NF S61-919 / Tableau B1 / N°7). Démonter la tête (A) avec la clé tricoise (P0J340) et la clé équerre (P0J358). S'assurer de l'absence de pression résiduelle en ne desserrant que de 1/2 tour avec la clé et en terminant le démontage à la main. Si présent, retirer le ruban adhésif (G) entre le sparklet (J) et le tube plongeur (M). Retirer le sparklet (J) à l'aide d'une clé de 22. |
| ▼ | |
| N°6 | Vider l'extincteur portatif (NF S61-919 / Tableau B1 / N°8). Le flacon d'additif (L) est fixé sur l'adaptateur (V). Cet adaptateur ne doit pas être démonté. |
| ▼ | |
| N°7 | Vérifier le bon fonctionnement et l'aptitude à l'emploi de tous les éléments (NF S61-919 / Tableau B1 / N°10). Vérifier que le flexible (O) ne présente ni détérioration, ni craquelure. Le démonter avec une clé de 22 et vérifier l'état de son joint (S). Faire passer l'air dans le flexible (O) sans appuyer sur la gâchette : l'air ne doit pas sortir du diffuseur. Faire passer l'air dans le flexible (O) en appuyant sur la gâchette : l'air doit sortir du diffuseur. Démonter la canne indium (D) coté gâchette et contrôler l'état de son joint (F). Démonter et contrôler le diffuseur (E), et l'état de son joint (F). Remonter le diffuseur (E), équipé de son joint (F) : serrage manuel modéré. Remonter la canne indium (D) avec son joint (F) : serrage manuel modéré. |

Retirer l'opercule (U) de la tête (A).
Vérifier que le tube plongeur (M) et son filtre (en amont) sont bien solidarisés et que le filtre est propre.
Faire passer l'air par la sortie diffusion de la tête : l'air doit sortir du filtre équipant le tube plongeur.



Oter le kit perceur (H) à l'aide d'une pince à bec (2 pièces et 1 joint) et vérifier son état.

Graisser le kit perceur (H) et le remonter.

N°8

Examiner la cartouche de gaz (**NF S61-919 / Tableau B1 / N°12**).

Le sparklet (J) est munie d'un joint (K).
Vérifier l'absence de corrosion et détérioration
Peser le sparklet, et vérifier l'état de son joint (K).
La date de fabrication ne doit pas avoir plus de 10 ans,
Graisser le filetage et remonter le sparklet (J) munie de son joint (K) : serrage modéré avec une clé de 22.

N°9

Vérifier les joints, les rondelles et la membrane de la lance (**NF S61-919 / Tableau B1 / N°13**).

Remplacer tous les joints présentant des traces de détérioration ou de déformation lors des contrôles des étapes précédentes.
Remplacer le joint de tête (R).

N°10

Examiner l'intérieur du corps de l'extincteur portatif (**NF S61-919 / Tableau B1 / N°14**).

Utiliser une source lumineuse.

N°11

Remplir à nouveau l'extincteur portatif (**NF S61-919 / Tableau B1 / N°16**).

Pas de particularité.

Remonter l'extincteur portatif (**NF S61-919 / Tableau B1 / N°17**).



Vérifier que le bouchon rouge (N) est en place.



Le fait de visser de travers la bague peut engendrer une fuite de l'agent extincteur ou l'éjection de la tête de l'appareil lors de la percussion. Les étapes ci-après listent les actions à suivre pour éviter un serrage de travers de la bague.

S'assurer du bon état du filetage de la bague et du réservoir. Les filets ne doivent présenter aucune trace de détérioration telles que bavures, arrachement, corrosion. Si la bague de serrage (P0J249) présente des signes d'usure, procéder à son remplacement. Pour cela, si ce n'est pas le cas démonter le sparklet, démonter ensuite la poignée en ôtant la goupille (P0J158) à l'aide du chasse goupille (P0J159) puis remplacer la bague défectueuse par une bague neuve (P0J249). Procéder au remontage de la tête en procédant dans le sens inverse.












Graisser légèrement les filets du réservoir.

N°12

Exemples de filetages abimés :



Etapes de remontage de la tête (A)

| | | |
|--|---|---|
| <p>1 Insérer la tête dans le corps du cylindre en orientant la sortie du flexible sur sa fixation et veiller au bon alignement vertical de la bague par rapport au filetage du cylindre</p>  |  | <p>2 Serrer manuellement d'1/4 de tour</p>  |
| <p>3 Confirmer le bon engagement de la bague sur le filetage du cylindre en effectuant un mouvement vertical de haut en bas</p>  | <p>4 Serrer manuellement d'au minimum 3/4 de tour et jusqu'à résistance</p>  | |
| <p>5 Effectuer un serrage de 180° (1/2 tour) à l'aide de la clé tricoise (P0J340) et de la clé équerre (P0J358). Couple de serrage : 26 +/-5 Nm</p>  | <p>6 Vérifier le bon serrage de la tête en effectuant avec la poignée des mouvements verticaux et horizontaux. Vérifier visuellement de profil et par le dessus le bon positionnement de la bague sur le filetage du cylindre</p>  | |
| <p>Exemple d'un vissage correct </p>  | <p>Exemples de vissages de travers </p>  | |

En cas de difficulté répétée (>3 fois) pour réaliser les étapes ci-dessus, procéder au remplacement de la pièce défectueuse.

Après avoir vérifié le bon remontage et serrage de la tête :

- Remplacer l'opercule (U) par un neuf.
- Remonter le flexible (O) équipé de son joint (S) : serrage modéré avec une clé de 22.
- Positionner le scellé (B) et le témoin d'ouverture (T).

| | |
|--|--|
| N°13 | Remplir l'étiquette de maintenance (NF S61-919 / Tableau B1 / N°18) |
| | V = Vérifié. |
| | Q = Maintenance additionnelle approfondie. |
| | D = Révision décennale. |
| | R = Rechargé. |
| Mois et année. Code du collaborateur. Historique de maintenance = 5 ans. | |

PROCEDURES DE MAINTENANCE ADDITIONNELLE APPROFONDIE (A 5, 10 ET 15 ANS) / (TABLEAU C1 DE LA NF S61-919)

| | |
|-----|---|
| N°1 | Examiner en détails : <ul style="list-style-type: none"> Les capuchons et les vannes, Les indicateurs, La lance et la soufflette, afin de vérifier l'absence de corrosion, détérioration, enfoncements, déformation, décoloration et stries. (NF S61-919 / Tableau C1 / N°5) Pas de spécificité. |
| | ▼ |
| N°2 | Examiner en détails l'intérieur du corps en utilisant une source lumineuse et un miroir afin de vérifier l'absence de corrosion, bosses, éraflures, stries ou détérioration du revêtement. (NF S61-919 / Tableau C1 / N°6) Utiliser une source lumineuse et un miroir. Diamètre de l'ouverture de la cuve pour le miroir = 62 mm. En cas de doute sur les soudures, l'extincteur sera déclaré inutilisable. |

PROCEDURES DE REVISION (A 10 ANS)

| | |
|-----|--|
| N°1 | Soumettre le corps à un essai de pression conformément aux prescriptions du fabricant sans dépasser la pression d'essai initial. (NF S61-919 / Tableau D1 / N°3) Soumettre la tête à un essai de pression conformément aux prescriptions du fabricant, ainsi que la lance si elle est munie d'un dispositif d'arrêt. (NF S61-919 / Tableau C1 / N°4) Oter l'agent extincteur et le flacon d'additif et remplacer ce volume par de l'eau claire en respectant la charge totale - remonter la tête - percuter l'extincteur - observer l'extincteur pendant 1 minute minimum - vidanger. |
|-----|--|

RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES

| Pièces | Serrage |
|---|------------------------|
| Flacon d'additif (L) sur l'adaptateur flacon (V). | Serrage manuel modéré. |
| Adaptateur flacon (V) sur la tête (A) | Serrage manuel modéré. |
| Tube plongeur (M) | Serrage manuel modéré. |
| Canne (D) | Serrage manuel modéré. |

PERIODICITE DES REMPLACEMENTS PREVENTIFS

| Pièces | Repère | Fréquences |
|--------------------|--------|---|
| Scellé (plastique) | (B) | A chaque ouverture de l'extincteur. |
| Joint 60X40 tête | (R) | A chaque ouverture de l'extincteur. |
| Opercule eau | (U) | A chaque ouverture de l'extincteur. |
| Kit perceur | (H) | Lors de la révision décennale et après chaque percussion. |
| Sparklet | (J) | Suivant résultats obtenus au point 8. |
| Flacon d'additif | (L) | Tous les 5 ans. |
| Charge en eau | - | A chaque changement du flacon d'additif (L) |

TRAITEMENT ANTI-ODEUR LORS DE LA MAINTENANCE DES EXTINCTEURS A EAU ET ADDITIF EN FLACON



L'eau dans les extincteurs peut, dans certains cas, dégager une odeur désagréable pour le technicien et les clients à proximité lors des opérations de maintenance. Chubb France a testé et sélectionné un produit de type biocide permettant de supprimer la cause de ces odeurs.

Le produit est conditionné en flacon de 5ml (POJ199). Il faut verser une seule dose dans l'eau de l'extincteur 6l ou 9l lors de son ouverture. Il agira sur les causes des odeurs pour les neutraliser pour la prochaine vérification.

La neutralisation des odeurs n'est pas immédiate.

Mesures de protection :

Ne pas diriger vers les yeux et ne pas mettre en contact avec la peau

Port des EPI spécifiques requis

En cas de flacons présentant des fuites, des gants pour le risque chimique doivent être portés

Les flacons vides doivent être jetés dans des bacs à déchet adaptés, par exemple contenant des additifs



La jurisprudence considère que les produits en fin d'exploitation et non destinés à l'abandon qui n'ont pas été traités en vue de la régénération ou du recyclage, doivent être traités comme des déchets.

Confier à Chubb France le traitement des déchets de vos équipements en fin d'exploitation, c'est renforcer votre engagement dans la protection de l'environnement.

Chubb France - Société en commandite simple au capital de 32.302.720€ - RCS 702 000 522 RCS Pontoise
Parc Saint Christophe - Pôle Magellan - 1/10 avenue de l'Entreprise - 95862 CERGY PONTOISE