

Artikel 3.125. (droge blusleiding)



[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het [overzicht van wijzigingen](#)]

- 1 Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20 m boven het meetniveau heeft een droge blusleiding.
 - 2 Een wegtunnelbuis heeft een op een in [artikel 3.126](#) bedoelde bluswatervoorziening aangesloten droge blusleiding met in een hulppost als bedoeld in [artikel 3.62](#) een brandslangaansluiting die bij brand een capaciteit van ten minste 120 m³/h kan leveren.
 - 3 De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een in het eerste lid bedoelde droge blusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied is niet groter dan 110 m.
 - 4 De inrichting van een droge blusleiding voldoet aan NEN 1594 voor:
 - a. de drukbestendigheid;
 - b. de onbrandbaarheid van het materiaal van de leiding;
 - c. de soorten koppelingen voor de aansluiting van brandslangen;
 - d. de aanduiding van de brandslangaansluitingen; en
 - e. de aanduiding van de voedingsaansluitingen.
-

Nieuwbouw artikel 4,221

Tabel 4.219

gebruiksfunctie	leden van toepassing																	
	brandslanghaspels					droge blusleidingen				bluswatervoorziening wegtunnel			blustoestellen			automatische brandblusinstall		
	artikel 4,220					4,221				4,222			4,223			4,223a		
lid	1	2	3	4	5	1	2	3	4	*	1	2	3	1	2	3		
1 Woonfunctie																		
a. voor zorg met een g.o. > 500 m ²	1	-	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
b. voor kamergewijze verhuur	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	1	-	3	-	-	-		
c. andere woonfunctie	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-		
2 Bijeenkomstfunctie																		
a. voor kinderopvang	1	-	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
b. andere bijeenkomstfunctie	-	2	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
3 Celfunctie	1	-	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
4 Gezondheidszorgfunctie																		
a. met bedgebied	1	-	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
b. ander gezondheidszorgfunctie	-	2	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
5 Industriefunctie																		
a. lichte industriefunctie	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
b. andere industriefunctie	-	2	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
6 Kantoorfunctie	-	2	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
7 Logiesfunctie																		
a. in een logiesgebouw	1	-	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
b. andere logiesfunctie	-	2	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
8 Onderwijsfunctie	1	-	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
9 Sportfunctie	-	2	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
10 Winkelfunctie	-	2	3	4	5	1	-	3	4	-	-	-	3	-	-	-		
11 Overige gebruiksfunctie	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	-	3	1	2	3		
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde																		
a. wegtunnel met een tunnallengte van meer dan 250 m	-	-	-	-	-	-	2	-	4	*	-	2	3	-	-	-		
b. ander bouwwerk geen gebouw zijnde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Artikel 4.221. (droge blusleiding)



[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het [overzicht van wijzigingen](#)]

- 1 Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20 m boven het meetniveau heeft een droge blusleiding.
- 2 Een wegtunnelbuis heeft een op een in [artikel 4.222](#) bedoelde bluswatervoorziening aangesloten droge blusleiding met in elke hulppost als bedoeld in [artikel 4.86](#) een brandslangaansluiting die bij brand een capaciteit van ten minste 120 m³/h kan leveren.
- 3 De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een droge blusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied is niet groter dan 60 m.
- 4 Een droge blusleiding voldoet aan NEN 1594.